

Kaapelin sijoituslupa, Taalonpuisto

Päätöstyyppi

Yleispäätös

Rovakaira Oy hakee, kaapelin sijoituslupaa kunnan maa-alueelle (261-409-114-200 Taalonpuisto) Levillä. Kohteessa kaivetaan olemassa olevalta katujakokaapilta (asennettu 2024) uusi kaapeli (AXMK 4x240) uudelle rakennettavalle katujakamolle josta edelleen kaapelilla AXMK 4x25 liittyjän Levin Vesihuolto Oy rakennettavalle pumppaamolle. Kaivuu matka on n. 220m.

Lupa kirjataan Rovakaira Oy:n nimiin ja lupamaksuista koituvat kustannukset hoitaa luvan saaja.

Päätös

Rovakaira Oy:lle myönnetään kaapelin sijoituslupa hakemuksen mukaisesti kunnan maa-alueelle (261-409-114-200 Taalonpuisto) Levillä. Sijoituslupa koskee vain kunnan omistamia ja hallinnoimia alueita. Ennen töiden aloitusta on pidettävä aloituskatselmus, jossa mm. tarkistetaan katujakokaapin sijainti, ettei siitä aiheudu näkemäestettä eivätkä hankaloita kadun kunnossapitoa. Kaikkien työvaiheiden mukaan lukien viimeistelytöiden tulee olla valmiina 31.08.2025 mennessä. Mikäli kunnan hankkeissa kaapelia joudutaan siirtämään tai suojaamaan, vastaa työstä ja kustannuksista luvan saaja Rovakaira Oy. Työssä on noudatettava Kittilän kunnan kaivutyöohjetta (Khall 8.5.2007 § 309), joka löytyy osoitteesta <https://kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto/tiet-ja-kadut/kaivuluvat>. Lupamaksu on 200 € + 100 €/alkava 100 m eli yhteensä 300 € (Alv 0%).

Jänkälä Roni
Tekninen johtaja

Tämä pöytäkirja on 28.3.2025 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (<https://kittila.fi/>).

Tiedoksianto

Lähetetty sähköpostilla 28.3.2025