

Kaapelin sijoituslupa, Immellompolo

Päätöstyyppi

Yleispäätös

Rovakaira Oy hakee sijoituslupaa Kittilän kunnan katualueelle sähköverkon rakenteille liitekartan mukaisesti Leville.

Katu-alueet ovat 261-409-13-72 KUNNANKOUTA ja 261-409-13-75 TUOMIPUISTO.

Reitti alkaa olemassa olevalta muuntamolta. Sähkökaapeli kaivetaan (n. 180m) Imellompolon tien laitaan vaihdettavalle katujakamolle saakka. Kaapeli asennetaan kaivamalla, asennusvyvyys 70cm. Tien alituksia reitille tulee 2kpl.

Lupa kirjataan Rovakaira Oy:n nimiin ja lupamaksuista koituvat kustannukset hoitaa luvan hakija.

Päätös

Rovakaira Oy:lle myönnetään sähkökaapelin sijoituslupa hakemuksen mukaisille katualueille Levillä. Ennen töiden aloitusta pidettävä aloituskatselmus, kunnan tiemestarin kanssa (0400862532), jossa mm. tarkistetaan katujakokaapin sijainti, ettei siitä aiheudu näkemäestettä eikä se hankaloita kadun kunnossapitoa. Kadun ja liittymän alitukset tulee tehdä pääsääntöisesti tunkkaamalla, kohdissa joissa asfalttia joudutaan avaamaan, tulee asfaltti paikata kuumalla asfalttimassalla, asfaltin reunat tulee sahata ennen päällystystä Sijoituslupa koskee vain kunnan omistamia ja hallinnoimia alueita. Kaikkien työvaiheiden mukaan lukien viimeistelytöiden tulee olla valmiina 30.09.2026 mennessä. Viimeistelytöiden jälkeen pidettävä loppukatselmus, kunnan tiemestarin kanssa (0400862532). Mikäli kunnan hankkeissa kaapelia joudutaan siirtämään tai suojaamaan, vastaa työstä ja kustannuksista luvan saaja Rovakaira Oy. Työssä on noudatettava Kittilän kunnan kaivutyöohjetta (khal 8.5.2007 § 309) joka löytyy osoitteesta <https://kittila.fi/asuminenja-ymparisto/tiet-ja-kadut/kaivuluvat>. Lupamaksu on 200 € + 100 €/alkava 100m eli yhteensä 400,00 € (alv 0%).

Jänkälä Roni
Tekninen johtaja

Tämä pöytäkirja on 25.5.2026 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (<https://kittila.fi/>).